

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  
 к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям  
 2 квартал 2014 год**

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м / в месяц	Изменение показателей, влияющих на наличие (отсутствие) технической возможности доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети
1	2	3	4	5	6
				<b>месяц</b>	
1	г.Малоярославец	За охранной зоной ГРС Малоярославец	пос.Заря, д.Афанасово, д.Климовское	0	необходима реконструкция ГРС
2	г.Боровск	За охранной зоной ГРС Боровск	д.Митяево, д.Красное, д.Совьяки, ЗАО "Фатеево"	0	необходима реконструкция ГРС, пиковая нагрузка 100%
3	г.Балабаново	За охранной зоной ГРС Балабаново	д.Коряково, с-з Боровский, д.Кочетовка, г.Ермолино	15,324	
4	п.Голофтеево	За охранной зоной ГРС Неделино	пос.Голофтеево, д.Подполково	0	необходима реконструкция ГРС
5	д.Ерденево	За охранной зоной ГРС Память Октября	д.Ерденево, д.Локонское	1,913	
6	п.Детчино	За охранной зоной ГРС Детчино	д.Рябцево, пос.Юбилейный, д.Березовка, д.Мандрино	10,596	с учетом реконструкции ГРС с 01.01.2015 года и увеличение пропускной способности
7	д.Воробьево	За охранной зоной ГРС д.Воробьево	д.Козлово, д.Б.Ноздрино	0	необходима реконструкция ГРС пиковая нагрузка 100%
8	д.Митинка	За охранной зоной ГРС Карпово	д.Митинка, д.Оболенское, д.Коллонтай	0	необходима реконструкция ГРС пиковая нагрузка 124%