

**Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
 к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
 1 квартал 2014 год**

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м	Изменение показателей, влияющих на наличие (отсутствие) технической возможности доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети
1	2	3	4	5	6
				месяц	
1	г.Малоярославец	За охранной зоной ГРС Малоярославец	пос.Заря, д.Афанасово, д.Климовское	0	необходима реконструкция ГРС
2	г.Боровск	За охранной зоной ГРС Боровск	д.Митяево, д.Красное, д.Совьяки, ЗАО Фатеево"	0	необходима реконструкция ГРС, пиковая нагрузка 100%
3	г.Балабаново	За охранной зоной ГРС Балабаново	д.Коряково, с-з Боровский, д.Кочетовка, г.Ермолино	15,624	
4	п.Голофтьеево	За охранной зоной ГРС Неделино	пос.Голофтьеево, д.Подполково	0	необходима реконструкция ГРС
5	д.Ерденево	За охранной зоной ГРС Память Октября	д.Ерденево, д.Локонское	1,924	
6	п.Детчино	За охранной зоной ГРС Детчино	д.Рябцево, пос.Юбилейный, д.Березовка, д.Мандрино	2,679	
7	д.Воробьево	За охранной зоной ГРС д.Воробьево	д.Козлово, д.Б.Ноздрино	0	необходима реконструкция ГРС пиковая нагрузка 100%
8	д.Митинка	За охранной зоной ГРС Карпово	д.Митинка, д.Оболenskое, д.Коллонтай	0	необходима реконструкция ГРС пиковая нагрузка 124%