

Открытое акционерное общество

«Малоярославецмежрайгаз»

ул.Коммунальная, 8, г.Малоярославец
249096, Калужская обл, РФ
телефон: (8-48-431) 2-69-05
факс: (8-48-431) 2-69-05, 2-69-06

E-mail: info@mmsg.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «02» октября 2017 г.

В соответствии с ФЗ №384 от 30.12.2009 (ред. от 02.07.2013г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СП 30.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ред. от 17.06.2017 г.) Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» в помещениях, в которых предусматривается установка газовых теплогенераторов и другого газопотребляющего оборудования, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода. Сигнализатор загазованности следует сблокировать с быстродействующем электромагнитным клапаном, установленным на вводе газа в помещение и отключающем подачу газа по сигналу загазованности.